

Акт гидропневматической промывки трубопровода.

«15» сентября 2021 г.

г. Екатеринбург

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер МАУК ЦК «Урал» Сальников С.А., зам. директора МАУК ЦК «Урал» Кадочников В.В., ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика АО «УЭМЗ» Бодрова И.В. составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена гидропневматическая промывка внутренней системы отопления здания ЦК «Урал» по адресу ул. Студенческая, 3.

Гидропневматическая промывка произведена до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы.

Заключение: на основании вышеизложенного комиссия считает, что системы теплоснабжения здания ЦК «Урал» пригодны к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 годов.

Главный инженер МАУК ЦК «Урал»



Сальников С.А.

Зам. директора МАУК ЦК «Урал»



Кадочников В.В.

Ведущий инженер-энергетик отдела
главного энергетика АО «УЭМЗ»

Бодрова И.В.